

Информация

о выполнении предписания государственной инспекции труда в Ярославской области от 23.03.2018г №8-ПП/2018-1/26/258/5/3 (далее предписание)

Во исполнение п. 1 предписания учреждением направлено письмо в адрес директора департамента труда и социальной поддержки населения и труда Ярославской области о введении в штатное расписание должности специалиста по охране труда, т.к. без согласия учредителя директор не вправе вносить изменения в штатное расписание (Приложение № 1 «Копия письма № 406 от 11.04.2018г.»).

Во исполнение п. 2, 3 предписания эксплуатация электрических щитов осуществляется в соответствии с п. 3.12, 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, а именно:

- электрические щиты закрыты на ключ, ключи промаркированы хранятся у ответственного персонала в запираемом ящике, выдача ключей производится только электротехническому персоналу с записью в журнале (Приложение №2 «Фото эл. щитов, в которых были выявлены нарушения», Приложение №3 «Копия приказа учреждения от 26.03.2018г. № 53а о/д «О хранении и выдаче ключей от электроустановок»).

Во исполнение п. 4 предписания эксплуатация деревообрабатывающего станка и рабочее место работника, осуществляющего обработку древесины, приведены в соответствие с требованиями п. 22, 25 и 62 Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, а именно:

- проведен внеплановый инструктаж по охране труда при эксплуатации станка электрического деревообрабатывающего с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (Приложение №4 «Извлечения из журнала по проведению инструктажа по охране труда»);

- ограждение дисковой пилы, кожух защитного ножевого вала, продольная направляющая линейка установлены на деревообрабатывающий станок, без их отсутствия станок не эксплуатируется (Приложение №5 «Фото деревообрабатывающего станка с установленными ограждениями»).

- на рабочем месте рабочего работника, осуществляющего обработку древесины, размещены схемы о необходимой последовательности управляющих действий работника (Приложение № 6 «Фото схемы о необходимой последовательности управляющих действий работника»). В момент проверки другие средства информации (инструкция №75 по охране труда при эксплуатации станка электрического деревообрабатывающего многофункционального ML 392) находились и находятся в настоящее время на рабочем месте работника, осуществляющего обработку древесины (Приложение №7 «Копия инструкции №75 по охране труда при эксплуатации станка электрического деревообрабатывающего многофункционального ML392»).

Во исполнение п. 5 предписания эксплуатация сверлильного станка осуществляется в соответствии с требованиями п. 6.2.3 «ПОТ Р М 006-97. Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов», а именно:

- проведен внеплановый инструктаж по охране труда при эксплуатации сверлильного станка со слесарем-сантехником (Приложение № 4 «Извлечения из журнала по проведению инструктажа по охране труда»);

- приспособление для надлежащего удержания крышки в закрытом (рабочем) состоянии надежно закреплено (Приложение № 8 «Фото настольного сверлильного станка «JET»), перед выполнением работ и после их завершения проводятся проверки его состояния; эксплуатация сверлильного станка без приспособления для закрывания не производится.

Директор учреждения



О.В. Углонова

Калачева Л.В. +7 (48531)41198
Чапнина Н.Г. +7(48531)67553
Серегина Л.А. +7 (48531)41198

ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Ул. Молодежная, д. 9, Некрасовское р.п.,
Некрасовский м.р., Ярославской обл., 152260

Телефон: (901) 1956353,

факс: (48531) 41446,

e-mail: nekrinternat@mail.ru

ОГРН 1027601594118, ОКПО 33466819

ИНН 7621003832 КПП 762101001

На 24.04.2018 № 462
от _____

ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов направляет информацию о выполнении предписания государственной инспекции труда в Ярославской области от 23.03.2018г №8-ПП/2018-1/26/258/5/3.
Приложение на 9 листах в 1 экз.

Директор учреждения



О.В. Углонова

Получено!  (составил)
25.04.2018.

Экземпляр ГБУ СО ЯО
Некрасовский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов
Государственная инспекция труда в
Ярославской области
Копия вернуть с отметкой
о получении