



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и
Некрасовскому районам Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Розы Люксембург 17А
тел: 72-01-85, E-mail: ondnekrasovskoe@mail.ru

Предписание № 89

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области

Некрасовский дом интернат для престарелых и инвалидов

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского
районам Ярославской области по пожарному надзору от 02.08.2021 г, № 89, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «09»
августа 2021г. по 10 ч. 00 мин. «16» августа 2021г. проведена плановая выездная проверка
государственным инспектором Ярославского и Некрасовского районам Ярославской области по
пожарному надзору Плетневым Д.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору,

ГБУ СО Я.О. Некрасовский дом интернат для престарелых и инвалидов расположенного по
адресу: Ярославская область Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Молодежная, д.9.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора Чапниной Н.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен.
1	объемно-планировочные решения (средства) не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага – заполнение проемов в противопожарных преградах выполняется не в соответствии с требованиями (кладовая хранения материальных ценностей 3-й этаж лечебного корпуса, спальный корпус №2 комната №94, кабинет трудотерапии и библиотека 2-й	Ст. 52 ч.1, ст.59 ч.1, ст.88 ч.1 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.5.2.6, п.5.2.1 СП.4.13130.2013	20.08.2022	

	этаж лечебного корпуса.		
2	применены горючие материалы для отделки стен актового зала (для отделки стен, потолка, и пола применены горючие материалы (панели, линолиум), материалы с классом более высокой пожарной опасности, чем требуется по нормам	п.п. 1, 5, 6 ст. 52; таб. 29 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	20.08.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания вправе обжаловать настоящее предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Ярославского и Некрасовского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Борисов А.В.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«16» августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« 16 » 08 2021г.




(должность, фамилия, инициалы)